

QUỐC HỘI KHÓA XIV  
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  
TỈNH HÀ GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19 /ĐĐBQH-VP

Hà Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2020

“V/v gửi thông báo kết quả trả lời  
kiến nghị của cử tri”

- Kính gửi: - Thường trực HĐND – UBND huyện Hoàng Su Phì.  
- Thường trực HĐND – UBND huyện Xín Mần.  
- Thường trực HĐND – UBND xã Chiến Phố, xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì.  
- Thường trực HĐND – UBND xã Pà Vây Sủ, huyện Xín Mần.

Sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV tỉnh Hà Giang đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị:

1. Đề nghị đầu tư xây dựng 01 trạm biến áp hạ thế tại thôn Chiến Phố Hạ, xã Chiến phố; 01 trạm biến áp hạ thế cho thôn Ngải Chồ Thượng và thôn Ngải Trồ, xã Thàng Tín huyện Hoàng Su Phì.

2. Đề nghị đầu tư xây dựng 01 trạm biến áp hạ thế ở thôn Ma Li Sán, xã Pà Vây Sủ để đảm bảo công suất cho bà con nhân dân sử dụng; đầu tư tu sửa trạm hạ thế thôn Xi Cà Lá; 01 trạm biến áp hạ thế thôn Khẩu Sinh, xã Pà Vây Sủ huyện Xín Mần do bị cháy hỏng từ tháng 6/2019 đến nay chưa được tu sửa.

*Đoàn ĐBQH nhận được văn bản số 302/BC-PCHG, ngày 18/02/2020 của Công ty điện lực Hà Giang “Báo cáo V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri”.*

Đoàn ĐBQH khoá XIV tỉnh Hà Giang thông báo kết quả trả lời kiến nghị cử tri của Công ty điện lực Hà Giang (phô tô kèm theo văn bản này), gửi đến Thường trực HĐND – UBND huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần; Thường trực HĐND – UBND xã Chiến Phố, xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì; Thường trực HĐND – UBND xã Pà Vây Sủ, huyện Xín Mần thông báo cho cử tri biết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các vị ĐBQH đoàn HG;
- LĐVP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- LĐ, CV phòng CTĐBQH;
- TTTT-CB (đăng tải trên trang);
- Lưu VT.

**TL. TRƯỞNG ĐOÀN  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Đỗ Văn Hùng**

Số: 302/BC-PCHG

Hà Giang, ngày 18 tháng 02 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri**

Căn cứ vào Kế hoạch số: 38 /KH-Đ.ĐBQH ngày 21/11/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang v/v tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8. Đoàn đại biểu Quốc hội có ý kiến đề nghị Công ty Điện lực Hà Giang trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực điện thấp sáng. Sau khi xem xét, nghiên cứu nội dung các ý kiến, kiến nghị của cử tri và căn cứ kết quả giải quyết, xác minh thực tế tại địa phương, Công ty Điện lực Hà Giang báo cáo giải trình với nội dung sau:

**I. Đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng 01 trạm biến áp hạ thế tại thôn Chiến Phố Hạ, xã Chiến Phố; 01 trạm biến áp hạ thế cho thôn Ngòi Trồ Thượng và thôn Ngòi Trồ, xã Thành Tín huyện Hoàng Su Phì.**

**1. Ý Kiến:** Đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng 01 trạm hạ thế tại thôn Chiến phố Hạ, xã Chiến Phố.

**Trả lời:**

Hiện nay thôn Chiến Phố Hạ xã Chiến Phố có tổng số 100 hộ dân trong đó: 65 hộ được cấp tại TBA Ủy ban xã Chiến Phố theo đường một pha 2 dây cấp điện cho thôn Nhìu Sang;

35 hộ được cấp điện tại TBA KM-16 thôn Mỏ Phìn xã Chiến Phố theo đường một pha 2 dây cấp điện cho thôn Mỏ Phìn xã Chiến Phố sau TBA KM.16.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế sử dụng điện để phục vụ phát triển sản xuất, kinh tế hộ gia đình của nhân dân Thôn Chiến Phố Hạ, Điện lực Hoàng Su Phì lập kế hoạch đăng ký với Công ty Điện lực Hà giang, để bố trí nguồn vốn, thực hiện khảo sát lập thiết kế xây dựng tuyến đường dây 35 kV và TBA, đường dây 0,4 kV để cấp điện cho nhân dân thôn Chiến Phố Hạ và một phần thôn Mỏ Phìn xã Chiến Phố để đảm bảo chất lượng điện năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân thôn Chiến Phố Hạ trong thời gian tới.

**2. Ý kiến:** Đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng 01 trạm hạ thế tại thôn Ngòi Trồ Thượng và thôn Ngòi Trồ, xã Thành Tín, huyện Hoàng Su Phì;

**Trả lời:** thôn Ngòi Trồ Thượng - xã Thành Tín được cung cấp điện tại đường dây 0,4 kV sau TBA Ủy ban xã Thành Tín.

Công trình xây dựng đường dây 35 kV, TBA, Đường dây 0,4 kV cấp điện cho thôn Ngòi Trồ Thượng theo kiến nghị đã được khảo sát, thiết kế kỹ thuật. Đang được thẩm định, thẩm duyệt thiết kế. Dự kiến xây dựng trong đầu năm 2020;

- Nguồn vốn xây dựng công trình: 10% Vốn dự phòng nông thôn mới năm 2019-2020.

**II. Đề nghị đầu tư xây dựng 01 trạm biến áp hạ thế ở thôn Ma Lý Sán, xã Pà Vây Sủ để đảm bảo công suất cho bà con nhân dân sử dụng; đầu tư tu sửa trạm hạ thế thôn Xi Cà Lá; 01 trạm biến áp hạ thế thôn Khẩu Sinh, xã Pà Vây Sủ huyện Xín Mần, do bị cháy hỏng từ tháng 6/2019 đến nay chưa được tu sửa.**

+ **Kiến nghị:** “ Đề nghị hạ 01 trạm hạ thế tại thôn Ma Lý Sán xã Pà Vây Sủ”.

Hiện tại thôn Ma Lý Sán xã Pà Vây Sủ đã được đầu tư xây dựng 1.6km ĐZ 0.4kV năm 2013 cấp điện cho 40 hộ dân bằng nguồn ngân sách của huyện. Hình thức bán điện là giá sinh hoạt bậc thang cho các hộ dùng chung. Điểm đấu nối cấp điện là vị trí 16 ĐZ 0.4kV sau TBA Lù Lý Sán do Điện lực Bắc Hà – PC Lào Cai quản lý bán điện.

Hiện công trình chưa được bàn giao cho ngành điện nên Điện lực không thể trực tiếp ký HĐMBĐ bán lẻ điện cho từng hộ dân. Do tiết diện dây dẫn nhỏ bán kính cấp điện lớn dẫn đến bị sụt áp vào giờ cao điểm.

Điện lực Xín Mần cũng đã tham mưu cho UBND huyện Xín Mần về việc đầu tư xây dựng ĐZ 35kV và TBA. Và huyện đã có chủ trương đầu tư xây dựng bằng nguồn ngân sách của huyện.

+ **Kiến nghị:** “ Đề nghị hạ 01 trạm hạ thế tại thôn Khẩu Sinh xã Pà Vây Sủ”.

Hiện tại thôn Khẩu Sinh xã Pà Vây Sủ đã có ĐZ 0.4kV cấp điện từ TBA UB Pà Vây Sủ về đến trung tâm thôn, tuy nhiên do các hộ dân ở xa trung tâm thôn nên bán kính cấp điện sau công tơ về tới từng hộ lớn thường bị sụt áp vào giờ cao điểm.

Để đảm bảo điện ổn định đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cũng như sản xuất của nhân dân. Chính quyền địa phương, các ngành chức năng cần đầu tư xây dựng 2km ĐZ 35kV, và 01 TBA, 1km ĐZ 0.4kV.

+ **Kiến nghị:** “ Đề nghị sửa chữa trạm biến áp tại thôn Sĩ Khà Lá xã Pà Vây Sủ”.

Hiện tại công trình ĐZ35kV, TBA, ĐZ 0.4kV cấp điện cho thôn Sĩ Khà Là được đầu tư bằng nguồn ngân sách của huyện chưa được bàn giao cho ngành điện quản lý.

Tháng 6/2019 Máy biến áp bị sự cố do sét đánh, Điện lực Xín Mần đã tham mưu cho UBND huyện bố trí nguồn ngân sách, và thuê Xí Nghiệp DV Điện lực Tuyên Quang để khắc phục. Tuy nhiên trong thời gian trên do đang làm đường bê tông Nông Thôn Mới nên xe chở máy không vào được dẫn đến việc cấp điện trở lại cho nhân dân bị chậm. Đến nay Điện lực Xín Mần phối hợp với Chính Quyền Địa Phương và XN DV&DL Tuyên Quang đã khắc phục xong và cấp điện trở lại cho nhân dân trong tháng 10/2019.

Trên đây là kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Công ty Điện lực Hà Giang trân trọng báo cáo Đoàn đại Biểu Quốc Hội tỉnh Hà Giang biết và tạo điều kiện giúp đỡ././

*Nơi nhận:*

- ĐDBQH tỉnh Hà Giang ( B/c)( hard-copy);
- BGĐ C.ty ( thay B/c) E-copy);
- Lưu VT, TTBV&PC.

**GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Văn Thiện**